

**УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДУ ОМСКУ
(УМТСР по городу Омску)**

644007, Омская область г. Омск, ул. Булатова, д. 68

тел. (3812) 35-70-00 (ДОБ.56-00)

E-mail: omsk@omsk.omskmintrud.ru

<http://www.mtsr.omskportal.ru>

<http://www.omskmintrud.ru>

ОКПО 78787656, ОГРН 1055507075777, ИНН/КПП 5504108531/550301001

ПРЕДПИСАНИЕ № 3

об устранении нарушений законодательства

14 февраля 2017 года

город Омск

13, 14 февраля 2017 года при проверке бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 3" города Омска (далее – БОУ ДО "ДШИ № 3" г. Омска), ОГРН 1025500531770, ИНН 5501023985, расположенного и фактически осуществляющего деятельность по адресу: 644089, г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 11, главным специалистом отдела по делам инвалидов Управления Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску – А.И. Ермачковым, выявлены нарушения законодательства БОУ ДО "ДШИ № 3" г. Омска требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а именно:

1. На прилегающей территории по пути движения маломобильных групп населения (далее – МГН) к входу в здание отсутствует информационная поддержка, на покрытии пешеходных путей отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, указывающие начало опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. (согласно пунктам 4.1.3, 4.1.10 Свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (далее - СП 59.13330.2012) должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.1330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ 52875, тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.).

2. На прилегающей территории к зданию, имеются места для парковки автотранспорта. Место для парковки автотранспорта инвалидов, не выделено, отсутствуют знаки, принятые ГОСТ Р 52289 и ПДД (согласно пункту 4.2.1 СП 59.13330.2012) на участках около зданий учреждений обслуживания следует выделять 10 % мест (но менее одного места) для транспорта инвалидов. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД

